

ECS Solaire

								8,2			
Jour	Marche	Arrêt	Durée	Température début de chauffe	Température fin de chauffe	kWh électrique équivalent (500l) BALLON SOLAIRE	Consommation réelle électrique (kWh) BALLON ELECTRIQUE	Economie réalisée € TTC (/ consommatio n moyenne réelle journalière de X kWh)	Température mini ECS avant chauffe électrique BALLON ELECTRIQUE	ECS électrique (0: non / 1: oui) BALLON ELECTRIQUE	Prio ECS (0: non / 1: oui)
1		-	00:00:00		-	0,0	4,73			1	1
2		-	00:00:00		-	0,0	8,09	0,01	41,8	1	1
3		-	00:00:00		-	0,0	6,27	0,25	47,0	1	1
4		-	00:00:00		-	0,0	6,72	0,19	45,7	1	1
5		-	00:00:00		-	0,0	6,62	0,20	46,0	1	1
6		-	00:00:00		-	0,0	7,63	0,07	43,1	1	1
7		-	00:00:00		-	0,0	8,76	-0,07	39,8	1	1
8		-	00:00:00		-	0,0	9,14	-0,12	38,7	1	1
9		-	00:00:00		-	0,0	10,8	-0,33	34,0	1	1
10		-	00:00:00		-	0,0	9,32	-0,14	38,2	1	1
11		-	00:00:00		-	0,0	5,42	0,35	49,4	1	1
12		-	00:00:00		-	0,0	8,75	-0,07	39,9	1	1
13		-	00:00:00		-	0,0	7,27	0,12	44,1	1	1
14		-	00:00:00		-	0,0	7,39	0,10	43,8	1	1
15		-	00:00:00		-	0,0	7,01	0,15	44,9	1	1
16		-	00:00:00		-	0,0	6,56	0,21	46,1	1	1
17		-	00:00:00		-	0,0	7,09	0,14	44,6	1	1
18	11:16:01	16:02:49	04:46:48	11,9	25,3	7,8	8,38	-0,02	40,9	1	1
19	09:24:35	10:25:11	01:00:36	21,3	33,3	7,0	7,59	0,08	43,2	1	1
20	10:19:26	15:02:15	04:42:49	13,1	31,6	10,7	8,43	-0,03	40,8	1	1
21		-	00:00:00		-	0,0	5,53	0,34	49,1	1	1
22	10:00:12	15:09:57	05:09:45	17,9	26,5	5,0	6,26	0,25	47,0	1	1
23	08:54:43	11:15:53	02:21:10	14,3	31,1	9,7	8,06	0,02	41,8	1	1
24	08:57:58	10:17:08	01:19:10	18,9	34,7	9,2	7,36	0,11	43,9	1	1
25	10:13:15	12:02:14	01:48:59	16,4	33,4	9,9	6,92	0,16	45,1	1	1
26		-	00:00:00		-	0,0	7,49	0,09	43,5	1	1
27	08:40:54	10:18:32	01:37:38	10,2	34,0	13,8	9,09	-0,11	38,9	1	1
28		-	00:00:00		-	0,0	6,26	0,25	47,0	1	1
29		00:00:00	00:00:00		-	0,0		1,04	65,0	1	1
30		00:00:00	00:00:00		-	0,0		1,04	65,0	1	1
31		00:00:00	00:00:00		-	0,0		1,04	65,0	1	1
			0,9492477			73,1	208,94	6,21			
							Coûts (€)				
							HC: 26,53538				
							tarif unique: 28,2069				