

ECS Solaire

ECS Solaire											
								7,3			
Jour	Marche	Arrêt	Durée	Température début de chauffe	Température fin de chauffe	kWh électrique équivalent (500l) BALLON SOLAIRE	Consommation réelle électrique (kWh) BALLON ELECTRIQUE	Economie réalisée € TTC (/ consommation moyenne réelle journalière de X kWh)	Température mini ECS avant chauffe électrique BALLON ELECTRIQUE	ECS électrique (0: non / 1: oui) BALLON ELECTRIQUE	Prio ECS (0: non / 1: oui)
1	11:33:43	12:41:27		46,2	-		0			1	0
2	14:27:05	14:27:05		51	51		0	0,91	65	1	0
3		-			-		0	0,91	65	1	0
4		-			-		0	0,91	65	1	0
5	00:00:00	11:55:28		35,64	64,2		0	0,91	65	1	0
6	10:17:58	11:12:13		49,32	64,2		0	0,91	65	1	0
7	08:04:33	09:10:19		40,44	59,4		0	0,91	65	1	0
8	08:56:25	09:48:52		46,2	58,92		0	0,91	65	1	0
9	11:53:28	12:44:27		47,4	59,4		0	0,91	65	1	0
10		-			-		0	0,91	65	1	0
11	07:59:30	10:30:46		32,76	64,2		0	0,91	65	1	0
12	08:08:54	09:57:33		46,44	63,96		0	0,91	65	1	0
13		-			-		0	0,91	65	1	0
14	12:35:08	14:33:04		26,6	34,76		0	0,91	65	1	0
15	13:30:19	14:45:01		26,4	31,2		0	0,91	65	1	0
16	13:16:58	14:31:31	01:14:33	25,92	44,4	10,7184	1,93	0,67	59,45402299	1	1
17	09:43:32	12:43:28		26,16	42,24		0	0,91	65	1	0
18	10:01:38	13:44:05		27,6	63,6		0,44	0,85	63,73563218	1	0
19	09:30:28	09:45:11		44,4	49,2		0	0,91	65	1	0
20		-			-		0	0,91	65	1	0
21	08:19:33	11:23:09		21,12	63,6		0	0,91	65	1	0
22	08:01:30	09:34:49		44,4	62,4		0	0,91	65	1	0
23	11:20:12	13:04:39		40,8	63,84		0	0,91	65	1	0
24	09:56:31	11:26:25		45,6	63,6		0	0,91	65	1	0
25	09:08:59	10:18:30		51,6	63,6		0	0,91	65	1	0
26	08:42:56	09:58:21		50,4	64,56		0	0,91	65	1	0
27	09:00:59	12:18:42		46,8	62,4		0	0,91	65	1	0
28	10:09:46	11:19:22		49,2	62,4		0	0,91	65	1	0
29	11:56:57	12:49:58		48,24	63,36		0	0,91	65	1	0
30	08:29:07	09:31:00		50,4	62,4		0	0,91	65	1	0
31	07:51:02	12:07:00		45,6	61,2		0	0,91	65	1	0

0,0517708

10,7184

(Moyenne = 0,07645161290

2,37

26,95

26,96

Coûts (€)

HC: 0,294828

tarif unique: 0,351471